

Ciepłowody, dnia 03.12.2025r.

Znak sprawy: BGP.271.20.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000,00 PLN netto zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
„Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego 60kVA”

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem do siedziby Zamawiającego mobilnego agregatu prądotwórczego. Obligatoryjnym załącznikiem do przedłożonej oferty ma być specyfikacja techniczna oferowanego produktu.

Minimalne wymagania dotyczące agregatu prądotwórczego:

- a) Rok produkcji: agregat musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 r.,
- b) Obudowa: wyciszona, przystosowany do pracy na zewnątrz, gwarantujący spełnienie obowiązujących norm emisji hałasu,
- c) Moc PRP (praca ciągła): 60kVA
- d) Maksymalne statyczne odchylenie napięcia $\pm 1\%$
- e) Wyłącznik awaryjny STOP na panelu sterowania agregatu,
- f) Klasa min. G3.

Minimalne wymagania dotyczące silnika:

- a) Silnik nieużywany, fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r.,
- b) Rodzaj silnika: tłokowy, wysokoprężny, czterosuwowy, o zapłonie samoczynnym, rzędowy, co najmniej 4 cylindry, z elektronicznym regulatorem napięcia, z elektronicznym regulatorem obrotów silnika
- c) Moc znamionowa: 48-63kW,
- d) Zbiornik paliwa zapewniający co najmniej 9h pracy przy 100% obciążeniu,
- e) Silnik z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą,

Minimalne wymagania dotyczące panelu sterowania:

- a) Wyświetlacz na obudowie w języku polskim,
- b) Voltomierz,
- c) Amperomierz,
- d) Częstotliwościomierz,
- e) Licznik czasu pracy,
- f) Wskaźnik poziomu paliwa,
- g) Wskaźnik temperatury silnika,
- h) Wskaźnik ciśnienia oleju.

Alarmy:

- a) Przeciążenie,
- b) Wysokie ciśnienie oleju,
- c) Wysoka temperatura,
- d) Wysokie/niskie napięcie generatora,
- e) Wysokie/niskie napięcie baterii,

Wymagania dodatkowe:

- a) Agregat winien być odporny na warunki środowiskowe, w obudowie bezpiecznej, antywłamaniowej i wyciszzonej.
- b) Agregat winien być zainstalowany na dwuosiowej (2 osie hamowania) przyczepie posiadającej homologację na drogi publiczne, wyposażonej w hamulec najazdowy, dostosowaną do przewozu oferowanego agregatu, z kołem zapasowym, konstrukcją zabezpieczoną przed korozją, instalacją elektryczną zgodną z przepisami o ruchu drogowym,
- c) Zamawiający wymaga aby agregat posiadał opisy i menu w języku polskim,
- d) Zamawiający wymaga, aby agregat objęty był co najmniej 24-miesięcznym okresem gwarancji obejmującej wszelkie wady konstrukcyjne i materiałowe dostarczonego towaru, która liczona będzie od dnia odbioru,
- e) Zaoferowany towar będący przedmiotem zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, musi spełniać europejskie wymogi bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 22.12.2025r.

Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

2. Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta powinna zostać skalkulowana w oparciu o w/w wymagania.
- Obligatoryjnym załącznikiem do przedłożonej oferty ma być specyfikacja techniczna oferowanego produktu.
- Cenę ofertową należy podać w formie ryczałtu (art. 632 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny). Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z dostarczeniem. Ceny podane w ofercie (brutto) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- ~~Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu. Oferta cenowa - załącznik nr 1.~~
- Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (koperta), zaadresowanym na Zamawiającego oznaczoną danymi Wykonawcy i opisaną: „Oferta cenowa do zadania pn.: **„Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego 60kVA”**”.

3. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta musi być przesłana w formie pisemnej:

- na adres: Urząd Gminy Ciepłowody; ul. Kolejowa 3; 57 – 211 Ciepłowody
- ~~za pośrednictwem faksu 74 8013 228~~
- ~~lub za pośrednictwem poczty elektronicznej **budownictwo@cieplowody.pl**~~

Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są:

- ~~oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń~~
- ~~oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone przez Zamawiającego~~

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia **11.12.2025r.** godz. **10:00.**

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.

Za termin skutecznego doręczenia oferty uznaje się godzinę i datę jej wpływu do tutejszego sekretariatu.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: <http://bip.cieplowody.pl/>

4. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- cena

~~- warunki gwarancji~~

~~- termin płatności~~

5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Oferta, która nie spełnia warunków udziału w postępowaniu podlega odrzuceniu.
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana drogą e-mailową do wszystkich oferentów.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega możliwość nieudzielenia zamówienia w przypadku, gdy wartość najkorzystniejszej oferty będzie przekraczać wysokość zabezpieczonych w budżecie Zamawiającego środków finansowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

6. Dodatkowe informacje

1. Dodatkowych informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Pan Łukasz Sulima pod numerem telefonu 74 8103 754; e-mail: budownictwo@cieplowody.pl
2. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
4. Wzór umowy na wykonanie zamówienia w załączeniu (**załącznik nr 2**)
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania, a po upływie terminu zmiana ceny możliwa jest w trybie negocjacji, jeżeli takie będą prowadzone.
6. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana. Na wniosek nadawcy zostaje odesłana, a w przypadku braku takiego wniosku w terminie 14 dni od zawiadomienia o przyczynia nierozpatrywania oferty, zostaje zniszczona.
7. Za termin skutecznego doręczenia oferty uznaje się godzinę i datę jej wpływu do tutejszego sekretariatu.

7. Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Umowa (wzór)
3. Klauzula RODO

KIEROWNIK
Referatu Budownictwa
i Gospodarki Przemysłowej
Lukasz Sulima

03.12.2025 ✓

(data i podpis Zamawiającego)

