

**Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1691) oraz art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Cieplowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia funkcjonującego pod nazwą: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilamowice”**

orzeka się, co następuje:

- I. Stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.**
- II. Określa się warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia w następującym zakresie:**
 1. Zaplecze budowy należy wyznaczyć na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni i wyposażać w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych bądź innych.
 2. W przypadku wystąpienia wycieku substancji ropopochodnych, należy go zneutralizować przy użyciu sorbentu, który następnie należy przekazać do utylizacji jako odpad niebezpieczny. W przypadku zanieczyszczenia gruntu należy niezwłocznie zebrać warstwę zanieczyszczoną w celu ochrony przed infiltracją do poziomu wodonośnego i uzupełnić grunt do pierwotnego poziomu.
 3. Zaplecze budowy wyposażać w przenośne sanitariaty. Powstające ścieki wywozić do oczyszczalni ścieków.
 4. Odwodnienia wykopów w trakcie realizacji inwestycji, należy wykonywać w sposób niezagrożający środowisku gruntowo-wodnemu po uzyskaniu wymaganych zgód.
 5. Wody z odwodnienia wykopów przed odprowadzeniem do środowiska należy podczyścić za pomocą osadnika piasku lub pompy z filtrem piasku.
 6. Prace w pobliżu rowu wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności, nie dopuszczając do zanieczyszczenia wód.
 7. Przekroczenia rowu należy wykonać metodą bezwykopową.

8. Warunki techniczne dotyczące przekraczania rowu należy odpowiednio wcześniej uzgodnić z jego zarządcą. Wybrana metoda musi zostać odpowiednio dobrana do warunków geologicznych na danym terenie oraz występującej tam infrastruktury.
9. W przypadku stosowania w pracach ziemnych metody bezwykopowej związanej z wykorzystaniem płuczki, należy ją przekazać do utylizacji. Stosowana płuczka powinna być materiałem obojętnym dla środowiska gruntowo-wodnego.
10. Ilość odprowadzanych do odbiornika ścieków oczyszczonych z planowanej oczyszczalni ścieków nie może przekroczyć 30 m³/d.
11. Projektowana oczyszczalnia ma umożliwić oczyszczanie ścieków o wielkości wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców (RLM) wynoszącą 150.
12. Należy przyjąć takie założenia projektowe i wykonawcze dla planowanej oczyszczalni ścieków, które sprawia, że oczyszczone ścieki odprowadzone z oczyszczalni nie będą zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.
13. Wszystkie elementy planowanej inwestycji należy wykonać w sposób zapewniający ich szczelność w celu uniemożliwienia przedostania się ścieków do środowiska gruntowo-wodnego.
14. Powstające w trakcie eksploatacji osady z oczyszczania ścieków należy przy pomocy wozu asenizacyjnego cyklicznie wywozić do oczyszczalni ścieków wyposażonej w instalację do zagospodarowywania osadów ściekowych.
15. Eksploatację oczyszczalni prowadzić zgodnie z zalecaniami producenta.
16. Należy prowadzić okresowe przeglądy i próby szczelności instalacji.
17. Należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu ścieków do urządzenia wodnego (rowu melioracyjnego).
18. Próby szczelności sieci należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wodę pochodzącą z prób szczelności i płukania sieci należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób niezagrożący środowisku gruntowo-wodnemu.
19. W przypadku odkrycia podczas prac budowlanych na terenie przedsięwzięcia sieci drenarskiej, fakt ten należy zgłosić właściwemu organowi – w przypadku braku działającej spółki wodnej zgłoszenia dokonuje się do gminy. W przypadku uszkodzenia działającego дренаżu koniecznym będzie wykonanie przebudowy istniejącego systemu drenarskiego w sposób

umożliwiający jego dalsze działanie. Prace należy przeprowadzić pod nadzorem inspektora z wymaganymi uprawnieniami.

III. **Charakterystyka stanowi integralną część decyzji.**

Gmina Ciepłowody, ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody, wnioskiem złożonym w dniu 30 kwietnia 2025 r. zwróciła się do Wójta Gminy Ciepłowody o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilamowice” realizowanego na nieruchomościach w obrębach geodezyjnych Wilamowice zgodnie z przedłożonym w dokumentacji przewidywanym terenem inwestycji.

Art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOS, stanowi, że dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 81 (sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km (...)) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisem art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOS organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ciepłowody. W związku z tym, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 o czynnościach organu w trakcie postępowania informowano poprzez obwieszczenia zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOS. Przedmiotowe zawiadomienia umieszczano na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ciepłowodach, tablicy ogłoszeń w miejscowości Wilamowice, a także udostępniano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ciepłowodach.

W związku z powyższym zawiadomieniem nr OŚRIS.6220.3.2025 z dnia 9 maja 2025 r. poinformowano strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając siedmiodniowy termin wnoszenia uwag i wniosków. W ww. terminie strony postępowania nie wniosły uwag i wniosków. Informacja o złożonym wniosku zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ciepłowodach.

Strony postępowania, zgodnie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, 3a i ust. 4. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na

środowisko (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1112 ze zm.) były informowane o toczącym się postępowaniu w drodze obwieszczenia.

Zgodnie z treścią art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOS, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ma charakter fakultatywny, to znaczy, że na podstawie art. 63 ust. 1 może być stwierdzony, w formie postanowienia organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie to wydaje się po zasięgnięciu opinii organów wskazanych w art. 64 ustawy OOS. Wójt Gminy Ciepłowody na podstawie ww. przepisu pismem OŚRIS.6220.3.2025 z dnia 9 maja 2025 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zabkowicach Śląskich oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu o wydanie opinii i dokonanie uzgodnienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu.

Regionalny Dyktor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w opinii nr WOOS.4220.239.2025.AM.4-5 z dnia 25.07.2025r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Dyktor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu w opinii nr VC.ZZS.4901.127.2025.JS z dnia 06.06.2025r. nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji odpowiednich warunków w zakresie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. W opinii sanitarnej nr ZNS.9022.4.4.2025 z dnia 02.06.2025r. r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zabkowicach Śląskich nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Działając na podstawie art. 10 § 1 i w związku z art. 49 § 1 Wójt Gminy Ciepłowody zawiadomieniem nr OŚRIS.6220.3.2025 z dnia 09.12.2025r. poinformował strony postępowania o otrzymaniu ww. opinii oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W toku postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji, również w czasie wyznaczonym na zapoznanie się z dokumentacją i wypowiedzeniem przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, nie wniesiono żadnych żądań, zastrzeżeń, uwag ani wniosków.

W niniejszej decyzji Wójt Gminy Ciepłowody podzielił stanowiska organów współdziałających i odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, w tym dokonaną analizę wpływu realizacji planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.) w myśl art. 81 ust. 3 ustawy OOS. Biorąc pod uwagę opinie uzyskane w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy OOS, w oparciu o analizę informacji o planowanym przedsięwzięciu zamieszczonych

w „Karcie informacyjnej przedsięwzięcia” oraz uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, Wójt Gminy Ciepłowody nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 OOS w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie przepis art. 84 ust. 1a ustawy OOS wskazuje, iż w decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ może określić warunki/wymagania lub obowiązki działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy OOS. W przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ winien zawrzeć informacje o kryteriach, o których mowa w art. 63 ust. 1 uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny.

Ponadto, właściwy Organ w oparciu o art. 80 ust. 2 ustawy OOS wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli plan ten został uchwalony. Zgodnie z opinią Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ciepłowody z dnia 9 maja 2025r. teren działek o numerach ewid. gruntu: 9, 162/1, 160/1, 8/1, 173, 11/2, 160/2, 10, 33, 27, 28/1, 31, 30, 34, 158, 121, 170, 119, 28/2, 41/1, 160/3, 36, 123/1, 126/1, 37/1, 38/1, 39/2, 39/1, 132, 160/4, 40, 164, 44, 46/1, 49/1, 160/5, 50, 139/1, 51, 56, 55, 141/1, 142, 58, 144/3, 161, obręb 0017, Wilamowice, Gmina Ciepłowody, jest zgodny z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciepłowody, przy zachowaniu ustaleń szczegółowych.

Wnioskodawca, zgodnie z art. 74 ustawy OOS, wraz z wnioskiem złożył poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, mapę z zaznaczonym przebiegiem granicy terenu realizacji inwestycji i obszaru oddziaływania oraz przygotowaną zgodnie z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy OOS „Kartę informacyjną przedsięwzięcia z kwietnia 2025r. r., opracowaną przez mgr inż. Karolinę Kociubińską, Zakład Zarządzania Środowiskiem Eko-Projekt, Kłodzko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy OOS warunki realizacji przedsięwzięcia wynikające z ustaleń ww. organów zostały określone w niniejszej decyzji.

Analizując przedstawione we wniosku dane o planowanym przedsięwzięciu pod względem uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy OOS organ wziął pod uwagę co następuje:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz montażu oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 9, 162/1, 160/1, 8/1, 173, 11/2, 160/2, 10, 33, 27, 28/1, 31, 30, 34, 158, 121, 170, 119, 28/2, 41/1, 160/3, 36, 123/1, 126/1, 37/1, 38/1, 39/2, 39/1, 132, 160/4, 40, 164, 44, 46/1, 49/1, 160/5, 50, 139/1, 51, 56, 55, 141/1, 142, 58, 144/3 i 161 obręb 0017, Wilamowice, Gmina Ciepłowody. Łączna długość

projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie około 1495 m (bez przyłączy kanalizacji sanitarnej). Cały teren planowanej inwestycji to obszar istniejących ciągów komunikacyjnych, terenów rolniczych oraz zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie ułożona w gruncie pod powierzchnią terenu. Po zakończeniu robót stan powierzchni terenu zostanie przywrócony do stanu zbliżonego do pierwotnego. Planowana inwestycja przekroczy (w kilku miejscach) rów melioracyjny R-TI.

W skład projektowanej inwestycji wchodzić będą:

- Kanał kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 160 — 200 mm o długości około 1495 m;
- Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425 mm — około 33 szt.;
- Studnie rewizyjne systemowe o średnicy 1200 mm, betonowe kl. B45, z kineta, z płytą żelbetową, pierścieniem odciażającym oraz włazem żeliwno-betonowym — około 3 szt.;
- Studnie rewizyjne systemowe o średnicy 1000 mm, betonowe kl. B45, z kineta, z płytą żelbetową, pierścieniem odciażającym oraz włazem żeliwno-betonowym — około 55 szt.;
- Oczyszczalnia ścieków w technologii złoż obrotowych o wydajności 150 RLM i przepustowości do 30 m³/d.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV-U klasy min SN8 oraz przyłączy o średnicy 200 mm i 160 mm. Przewody kanalizacyjne układane będą na podsypce z piasku o grubości min. 10 cm, starannie zagęszczonej i wyprofilowanej tak, aby obwód rury przylegał do podłoża. Do obsługi budynków mieszkalnych wykonane zostaną przyłącza z rur PCV o średnicy 160 — 200 mm. Przyłącza zakończone będą studzienką połączeniową, bądź też zostaną włączone bezpośrednio do budynków. Na przewodach sieci kanalizacji sanitarnej, przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, a także w odległościach maksymalnie co około 60 m, zlokalizowane zostaną betonowe studnie kanalizacyjne. Na przyłączach przewiduje się montaż studzienek kanalizacyjnych systemowych o średnicy 425 mm zamykanych rurą teleskopową z przykrywą. Planuje się zastosowanie studzienek kanalizacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych oraz studni wykonanych z betonu.

Na etapie realizacji inwestycji konieczne będzie przekroczenie dróg i rowów. Przejścia pod tymi obiektami wykonane zostaną metodą przecisku w rurze ochronnej PE (lub stalowej). Przekroczenia dróg o nawierzchni tłuczniowej lub dróg nieutwardzonych wykonane zostaną rozkopem, z zastosowaniem rury ochronnej. Końcówki rur ochronnych zostaną uszczelnione. Średnice i długości rur ochronnych dla poszczególnych przejść będą dostosowane do średnic kolektorów i szerokości przekraczanych dróg. W trakcie prac niwelacyjnych i prowadzenia wykopów Wykonawca zabezpieczy warstwę ziemi, a następnie ponownie wykorzysta ją jako ostatnią warstwę zasypu. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych wykopy będą odwodniane. W przypadku występowania małej ilości wód gruntowych zastosowane zostanie pompowanie wody z wykopu. W miejscach występowania dużego napływu wód gruntowych przewiduje się obniżanie zwierciadła wody przy pomocy igłofiltrów. Odbiornikiem wód pochodzących z wykopów będą istniejące rowy. Odprowadzanie wód z wykopów odbywać się będzie na zasadach ustalonych z administratorem tych rowów, po uzyskaniu wymaganych zgód.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach objętych ochroną, w tym w strefach ochronnych ujęć wód, obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

W ramach inwestycji projektowany jest montaż oczyszczalni ścieków na działce nr 144/3 wraz z infrastrukturą techniczną tj.: utwardzonym placem manewrowym, ogrodzeniem terenu oraz wylotem ścieków oczyszczonych do odbiornika, którym jest rów melioracyjny R-TI wpadający do ciekę Targowicka Woda będącego lewobrzeżnym dopływem Oławy. Planowana oczyszczalnia ścieków zlokalizowana będzie w odległości ok. 210 m od najbliższych budynków mieszkalnych. Projektowana oczyszczalnia składać się będzie z osadnika wstępnego, systemu buforowania i regulacji hydraulicznej, złoża obrotowego wykonanego z tworzywa sztucznego oraz osadnika wtórnego. W ramach zadania wykonany zostanie wylot ścieków oczyszczonych o średnicy 200 mm do rowu. Wylot zostanie umocniony i zabezpieczony klapą zwrotną. Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków nie będzie wyposażona w instalację do przygotowywania i zagospodarowywania osadów ścieków. Zmieszany przefermentowany osad przy pomocy wozu asenizacyjnego będzie cyklicznie wywożony z terenu oczyszczalni celem odwodnienia w komunalnej oczyszczalni ścieków wyposażonej w instalację do zagospodarowywania osadów ściekowych. Przy pełnym obciążeniu oczyszczalni, osadnik wstępny i wtórny trzeba będzie oczyszczać co około 90 dni.

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią okresowe oddziaływania spowodowane pracą sprzętu i maszyn budowlanych oraz ruchem maszyn budowlanych. Będą one związane z emisją pyłów, emisją substancji gazowych do powietrza (powstałych w wyniku spalania paliw urządzeń pracujących na terenie budowy) i emisją hałasu. Powyższe uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały, o niewielkim natężeniu. Prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, co ograniczy negatywne oddziaływanie w zakresie akustycznym. Powstające ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnych, bezodpływowych pojemnikach, których zawartość będzie przekazywana podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie. Powstające odpady będą selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania.

W celu ochrony środowiska gruntowo — wodnego na etapie realizacji przedsięwzięcia wymiana oleju w silnikach maszyn i pojazdów odbywać się będzie w wyspecjalizowanych stacjach obsługi poza terenem inwestycji. Maszyny i urządzenia wykorzystywane do robót ziemnych będą sprawne technicznie i na bieżąco poddawane kontroli pod kątem sprawności. Miejsca parkowania maszyn i samochodów zostaną zaopatrzone w zapas sorbentów do neutralizacji substancji mogących przedostać się do środowiska podczas awarii skutkującej wycieków płynów eksploatacyjnych. Substancje niebezpieczne będą przechowywane w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia w związku z funkcjonowaniem zaplecza budowy i pracą pracowników, powstawać będą ścieki bytowe. Będą one gromadzone w przenośnych toaletach typu „TOI TOI”. Toalety będą opróżniane wozem

asenizacyjnym przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą wymagane zezwolenia w tym zakresie i transportowane do oczyszczalni ścieków. Inwestor szacuje, że podczas budowy powstawać będzie około 0,3 m³/tydzień ścieków bytowych.

Na etapie realizacji nastąpi zużycie wody na potrzeby przeprowadzenia próby szczelności. Szacuje się, że do jej wykonania potrzebne będzie około 75 m³ wody. Wykorzystana zostanie woda z sieci wodociągowej, w miejscach, gdzie niemożliwe będzie korzystanie z sieci wodociągowej, woda będzie dostarczana za pomocą beczkowozów.

Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z wytwarzaniem odpadów zaklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10) do grupy 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach, do grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) i do grupy 20 - odpady komunalne. Inwestor nie przewiduje powstania odpadów zaliczanych do niebezpiecznych. Powstające odpady będą selektywnie gromadzone w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych, tak aby minimalizować ich negatywny wpływ na środowisko, a następnie sukcesywnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Odpady, które mogą zostać powtórnie wykorzystane zostaną przekazane do recyklingu /odzysku.

Na etapie eksploatacji przewiduje się powstawanie niewielkiej ilości odpadów związanych z funkcjonowaniem inwestycji. Będą to odpady z grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) i z grupy 20 - odpady komunalne. Inwestor nie przewiduje powstania odpadów zaliczanych do niebezpiecznych. Powstałe odpady w fazie eksploatacji przedsięwzięcia będą selektywnie gromadzone i przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Ze względu na dotychczasowe przeznaczenie terenu, na którym ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie może na nim wystąpić niezinwentaryzowana sieć drenarska. W przypadku jej odkrycia podczas prac budowlanych, fakt ten należy zgłosić właściwemu organowi - w przypadku braku działającej spółki wodnej zgłoszenia dokonuje się do gminy. W czasie wykonywania robót ziemnych, uzbijania terenu może dojść do uszkodzenia działającego drenażu. W takim przypadku koniecznym będzie wykonanie przebudowy istniejącego systemu drenarskiego w sposób umożliwiający dalsze jego działanie, gdyż pozostawienie uszkodzonej sieci drenarskiej może doprowadzić do zaburzenia stosunków powietrznowodnych w gruncie, skutkując lokalnymi wymokliskami oraz podtopieniami w obiektach budowlanych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. Prace należy przeprowadzić pod nadzorem inspektora z odpowiednimi uprawnieniami. Ponadto Wykonawca odpowiadać będzie za wszystkie szkody powstałe na gruntach znajdujących się w zasięgu oddziaływania uszkodzonej sieci drenarskiej w wyniku nie podjętych lub przeprowadzonych nieprawidłowo robót naprawczych.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicy jednostki planistycznej gospodarowania wodami Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Oława do Pogródki o kodzie RW6000061334191. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. z w sprawie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) - JCWP została oceniona jako naturalna część wód o ogólnie złym stanie wód, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. JCWP przeznaczona została do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd nr 109 o kodzie PLGW6000109, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, parametrami charakteryzującymi cel środowiskowy dla JCWP Oława do Pogródki w zakresie wymagań dla elementów fizykochemicznych są: tlen rozpuszczony $\geq 8 \text{ mgO}_2/\text{I}$; BZT₅ $\leq 2,8 \text{ mgO}_2/\text{I}$; OWO $\leq 7 \text{ mg C/I}$; przewodność w $20^\circ\text{C} \leq 450 \mu\text{S/cm}$; azot amonowy $\leq 0,3 \text{ mgN-NH}_4/\text{I}$; azot azotanowy $\leq 2 \text{ mgN-NO}_3/\text{I}$; azot ogólny $\leq 3 \text{ mg N/I}$; fosfor fosforanowy (V)(ortofosforanowy) $\leq 0,08 \text{ mgP-P}_4/\text{I}$; fosfor ogólny $\leq 0,25 \text{ mg P/I}$. Oceniając możliwy wpływ eksploatacji planowanej oczyszczalni, stan jakości wody w odbiorniku przyjęto dla punktu pomiarowo kontrolnego PPK PL02S1401_1243 Oława - most drogowy Nowolesie—Kazanów na podstawie Monitoringu Państwowego Głoś z 2022 r., gdzie BZT₅ = $1,9 \text{ mg O}_2/\text{I}$. Przyjęty przepływ średni (SSQ) $0,0097328 \text{ m}^3/\text{s}$. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych jako wskaźniki objęte unormowaniem wskazano: BZT₅, ChZTCr i zawiesiny ogólne. Deklarowane przez Inwestora w KIP dla planowanej oczyszczalni najwyższe dopuszczalne parametry zanieczyszczeń dla ścieków odprowadzanych wynosić będą: BZT₅ — $25 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3$, ChZTCr — $125 \text{ mg O}_2/\text{dm}^3$ i zawiesina ogólna — $35 \text{ mg}/\text{dm}^3$. Analizę wpływu ścieków odprowadzanych z oczyszczalni na stan wody w odbiorniku wykonano dla BZT₅, gdyż cele środowiskowe JCWP nie uwzględniają wartości ChZTCr oraz stężenia zawiesiny ogólnej. Przeprowadzona analiza wykazała, że odprowadzenie ścieków w ilości do $30 \text{ m}^3/\text{d}$ w zakresie wartości BZT₅ nie stworzy zagrożenia dla osiągnięcia celu środowiskowego ustalonego dla (JCWP) Oława do Pogródki o kodzie RW6000061334191 oraz nie będzie miała wpływu na cele środowiskowe wyznaczone dla JCWPd PLGW6000109.

Na terenie inwestycji nie znajduje się ujęcie wód ani strefy ochronne ujęć wód. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi i zagrożonymi powodzią, oraz poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Planowana inwestycja przekroczy (w kilku miejscach) rów melioracyjny R-TI.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących jej wpływ na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych, oraz możliwość osiągnięcia wyznaczonych dla nich celów środowiskowych.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Powstające odpady z czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej będą wywożone z miejsc ich powstawania przez podmiot posiadający stosowne zezwolenia w tym zakresie. Powstały przefermentowany osad z oczyszczalni ścieków wywożony będzie przy pomocy wozu asenizacyjnego. Z uwagi na podziemny charakter kanalizacji oraz na odległość planowanej oczyszczalni ścieków od najbliższych budynków mieszkalnych, nie zakłada się znaczących uciążliwości akustycznych. Funkcjonowanie kanalizacji nie powinno być również źródłem zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego — szczelny system łączenia rur zweryfikowany przeprowadzeniem prób szczelności.

Etap realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinien stanowić ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Mając na uwadze charakter i skalę przedsięwzięcia, jego realizacja nie powinna mieć wpływu na zmiany klimatu.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary leśne, wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ujścia rzek, a także wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody — w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Wzgórza Strzebińskie (PLH020074) znajduje się w odległości ok. 3 km. Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza korytarzami ekologicznymi.

Biorąc pod uwagę powyższe, oceniono skalę i rodzaj możliwego oddziaływania i stwierdzono, że z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac realizowanych w obrębie istniejących dróg, brak konieczności wycinki drzew i krzewów, oraz fakt, że:

- przed zasypaniem wykopy zostaną sprawdzone pod kątem obecności drobnych zwierząt, a w sytuacji ich stwierdzenia zostaną one odłowione i przeniesione poza teren inwestycji,
- drzewa w sąsiedztwie prac zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami za pomocą oszalowania z desek lub za pomocą mat osłonowych,
- prace w pobliżu korzeni drzew będą wykonywane ręcznie,

inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną.

Brak jest przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogłyby doprowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz wielkość jego oddziaływania na środowisko, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając zaproponowane w dokumentacji rozwiązania i metody realizacji przedsięwzięcia ocenia się, iż nie spowoduje ono wystąpienia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego oraz dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego z mogących powstawać emisji.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, biorąc pod uwagę charakter, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wynikające z art. 63 ustawy OOŚ, jak również uwzględniając stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu, w niniejszej decyzji Wójt Gminy Ciepłowody orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia funkcjonującego pod nazwą cyt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilamowice” oraz określił istotne warunki realizacji tego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy OOŚ.

Stosownie do treści art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy OOŚ, przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ uwzględnił informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ i podzieli ocenę organów współdziałających, iż nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska, w tym jakość powietrza atmosferycznego, klimat akustyczny na terenach chronionych przed hałasem, stan wód powierzchniowych i podziemnych, jak również zdrowie i życie ludzi oraz tereny cenne przyrodniczo.

Charakterystyka przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy OOŚ, stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Ciepłowody, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wojciech Mrozek
radca prawny

W związku z tym, że zawiadamianie stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu następuje w drodze obwieszczenia, zawiadomienie o niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz do zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tej ustawy.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
4. Zgodnie z art. 86 ww. ustawy, niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy:
 1. wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska – w zakresie, w jakim decyzja ta powinna być uwzględniona przy ich wydawaniu,
 2. wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy,
 3. przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy.
5. Ponadto poucza się, iż w przypadku wykonywania prac w sposób mogący naruszyć zakazy obowiązujące w odniesieniu do gatunków chronionych, przed rozpoczęciem tych prac należy uzyskać zezwolenie na odstępstwo od zakazów, wydawane w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.).



z up. WÓJTA
Agnieszka Machnicka-Ernst
KIEROWNIK
Referatu Ochrony Środowiska,
Rezerwatów i Infrastruktury Społecznej

Załącznik: (stanowiący integralną część decyzji):
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Wojciech Mrozek
[Signature]
Przewodniczący Rady Gminy

Otrzymują:

1. Inwestor - Gmina Ciepłowody.
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA — tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Ciepłowodach, tablica ogłoszeń wsi Wilamowice, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ciepłowodach.

3. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich,
ul. Kłodzka 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Al. Jana Długosza
68, 51-162 Wrocław.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu,
ul. Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław.

AME/AME

Załącznik

do decyzji Wójta Gminy Cieplowody OŚRIS.6220.3.2025 z dnia 29.12.2025r.
o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na
„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilamowice”

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w województwie dolnośląskim, powiat ząbkowicki, na terenie Gminy Cieplowody, na nieruchomościach w obrębie geodezyjnym: Wilamowice.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz montażu oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 9, 162/1, 160/1, 8/1, 173, 11/2, 160/2, 10, 33, 27, 28/1, 31, 30, 34, 158, 121, 170, 119, 28/2, 41/1, 160/3, 36, 123/1, 126/1, 37/1, 38/1, 39/2, 39/1, 132, 160/4, 40, 164, 44, 46/1, 49/1, 160/5, 50, 139/1, 51, 56, 55, 141/1, 142, 58, 144/3 i 161 obręb 0017, Wilamowice, Gmina Cieplowody. Łączna długość projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie około 1495 m (bez przyłączy kanalizacji sanitarnej). Cały teren planowanej inwestycji to obszar istniejących ciągów komunikacyjnych, terenów rolniczych oraz zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie ułożona w gruncie pod powierzchnią terenu. Po zakończeniu robót stan powierzchni terenu zostanie przywrócony do stanu zbliżonego do pierwotnego. Planowana inwestycja przekroczy (w kilku miejscach) rów melioracyjny R-TI.

Początek trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej będzie miał miejsce na dz. nr 173 obręb 0017 Wilamowice, następnie trasa przebiegać będzie przez działki drogowe, tereny gminne, prywatne, aż do dz. nr 144/3 obręb 0017 Wilamowice, na której przewiduje się wykonanie oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu gminnego (dz. nr 161, obręb 0017 Wilamowice).

Projektowana inwestycja będzie obiektem podziemnym typu liniowego. Zajęcie terenu będzie czasowe, a po zasypianiu wykopów teren zostanie przywrócony do stanu poprzedzającego inwestycję.

W skład projektowanej inwestycji wchodzić będą:

- Kanał kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy 160 — 200 mm o długości około 1495 m;
- Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425 mm — około 33 szt.;
- Studnie rewizyjne systemowe o średnicy 1200 mm, betonowe kl. B45, z kinetą, z płytą żelbetową, pierścieniem odciążającym oraz włazem żeliwno-betonowym — około 3 szt.;
- Studnie rewizyjne systemowe o średnicy 1000 mm, betonowe kl. B45, z kinetą, z płytą żelbetową, pierścieniem odciążającym oraz włazem żeliwno-betonowym — około 55 szt.;

- Oczyszczalnia ścieków w technologii złożeń obrotowych o wydajności 150 RLM i przepustowości do 30 m³/d.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV-U klasy min SN8 oraz przyłączy o średnicy 200 mm i 160 mm. Przewody kanalizacyjne układane będą na podsypce z piasku o grubości min. 10 cm, starannie zagęszczonej i wyprofilowanej tak, aby obwód rury przylegał do podłoża. Do obsługi budynków mieszkalnych wykonane zostaną przyłącza z rur PCV o średnicy 160 — 200 mm. Przyłącza zakończone będą studzienką połączeniową, bądź też zostaną włączone bezpośrednio do budynków. Na przewodach sieci kanalizacji sanitarnej, przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, a także w odległościach maksymalnie co około 60 m, zlokalizowane zostaną betonowe studnie kanalizacyjne. Na przyłączach przewiduje się montaż studzienek kanalizacyjnych systemowych o średnicy 425 mm zamykanych rurą teleskopową z przykrywą. Planuje się zastosowanie studzienek kanalizacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych oraz studni wykonanych z betonu.

W ramach inwestycji projektowany jest montaż oczyszczalni ścieków na działce nr 144/3 wraz z infrastrukturą techniczną

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działek o numerach ewid. gruntu: 9, 162/1, 160/1, 8/1, 173, 11/2, 160/2, 10, 33, 27, 28/1, 31, 30, 34, 158, 121, 170, 119, 28/2, 41/1, 160/3, 36, 123/1, 126/1, 37/1, 38/1, 39/2, 39/1, 132, 160/4, 40, 164, 44, 46/1, 49/1, 160/5, 50, 139/1, 51, 56, 55, 141/1, 142, 58, 144/3, 161, obręb 0017, Wilamowice, Gmina Ciepłowody i jest zgodne z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciepłowody, przy zachowaniu ustaleń szczegółowych.

Obowiązujące wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. *w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku* (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Kanalizacja sanitarna jest obiektem typu podziemnego, a jej funkcjonowanie nie jest źródłem hałasu mogącego powodować jakiegokolwiek ryzyko przekroczenia wartości dopuszczalnych.

Nie planuje się prowadzenia prac rozbiórkowych innych obiektów lub instalacji, a niżej niezbędnych do przeprowadzenia planowanej inwestycji, w tym takich, które zaliczałyby się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Projektowana inwestycja ze względu na swój charakter oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej przyczyni się do ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne, zapewniając właściwy stopień oczyszczania ścieków komunalnych i eliminując ryzyko odprowadzania ścieków do ziemi bez ich oczyszczania (np. z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych).

Na etapie eksploatacji, podczas prawidłowego funkcjonowania instalacji, planowana inwestycja nie powinna powodować znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.